




Folgendes Bild gilt für alle Versorgungsgebiete mit einem Versorgungsdruck unter 25 mbar

Bild 2 – Aktive / passive Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter in Hausinstallationen bei Niederdruck-Gasverteilung ≤ 25 mbar ohne Gas-Druckregelung

Ild Nr.	Aktivmaßnahmen	Passivmaßnahmen
EIN- und ZWEIFAMILIENHAUS		
1		keine passiven Maßnahmen erforderlich, da kein allgemein zugänglicher Raum
MEHRFAMILIENHAUS mit zentraler Gasanwendung		
2	 <p>passive Sicherung (siehe rechts)</p>	a) nicht „allgemein zugänglicher Raum“ oder b) nicht lösbare Verbindung(en) oder c) gesicherte lösbare Verbindung(en)
MEHRFAMILIENHAUS mit Etagegasanwendung		
3	 <p>passive Sicherung (siehe rechts)</p>	a) nicht „allgemein zugänglicher Raum“ oder b) gesicherte lösbare Verbindung(en)